

八田荘小学校 校舎減築ほか工事説明会

質疑応答

質問 1 地区のイベントについて

質問内容

地区では毎年秋祭りを行っており、今年は10月17日（土）及び18日（日）に開催する予定です。また、集いの広場を11月28日（土）及び29日（日）に開催する予定であり、体育館や運動場及び既存校舎の一部を使用して行う予定ですが、支障はありませんか。

回答

今年度の地区イベントにつきましては、開催に支障が生じないように調整いたします。ただし、令和9年4月中旬から令和10年1月中旬頃までの間は、体育館の使用を停止する予定であるため、当該期間中は体育館を使用したイベントを開催することができません。

質問 2 体育館が使用できない期間はいつか

質問内容

体育館工事期間中、体育館が実際に使用できなくなる期間を確認したい。工事をしていない日であっても使用できないのか。

回答

令和9年4月中旬から令和10年1月中旬頃までの間は、体育館の使用を停止する予定です。この期間はアスベスト除去工事と減築工事を実施するため、工事の有無にかかわらず体育館全体を使用することはできません。安全確保の観点からも、工事期間中は使用を制限する方針です。

質問 3 体育館以外のアスベストの存在について

質問内容

今回、体育館のアスベスト（LV1）を除去するとのことだが、体育館以外に同じようなアスベスト（LV1）はないのか。

回答

既存校舎も含めて調査をした結果、体育館上階フロアの天井裏以外にはアスベスト（LV1）はありません。

質問 4 アスベスト除去工事中の安全性は確保されるのか

質問内容

飛散性の高いレベル 1 アスベストを除去することだが、工事中の安全性はどのように確保するのか。

回答

詳しくはアスベスト除去工事前に実施予定の説明会（令和 9 年 2 月～3 月）で説明しますが、除去作業はビニールシート等による密閉養生を行い、その内部を負圧状態にして実施します。作業区域外へアスベストが漏れ出さないよう、集じん・排気装置を稼働させながら工事を進めます。また、作業中は空気環境の測定を継続的に実施し、第三者機関による監視も行います。作業終了後は清掃を行い、飛散していないことも確認します。

質問 5 児童が在校中の安全確保はどうなるのか

質問内容

工事期間中も児童は学校生活を送ることになるが、安全面はどのように確保されるのか。

回答

アスベスト除去作業は、できる限り児童が少ない時間帯や不在の時間帯を中心に実施します。詳しくはアスベスト除去工事前に実施予定の説明会（令和 9 年 2 月～3 月）で説明しますが、異常発生時は作業を中止し、原因を追求すると同時に学校及び教育委員会へ連絡し、必要に応じて保護者へ情報提供を行います。

質問 6 クラブ活動や地域団体の備品保管はどうなるのか

質問内容

ポートボールクラブや地域団体が保管している備品・用具の取扱いはどうなるのか。

回答

一輪車など、一部は既に出していただいています。工事が始まると体育館の中に入ることができなくなりますので工事着手前までに搬出していただく必要があります。工事の工程から 4 月 17 日までに搬出をお願いします。

質問 7 体育館が使用できない期間の体育授業はどうなるのか

質問内容

約 10 か月にわたり体育館が使用できなくなるが、体育授業はどのように実施するのか。

回答

代替施設として旧八田荘幼稚園の遊戯室を借りる方向で進めています。できることとできないことがありますので、工夫しながら年間計画を立てるようにします。

質問 8 地域団体の備品について

質問内容

旧八田荘幼稚園に置かせてもらうことはできないか。

回答

旧八田荘幼稚園は小学校ではないので学校管轄外となります。旧八田荘幼稚園を利用することは可能ですが、有償での利用となります。また、今後の活用方針が決定した場合には、置かれている物品等を移動していただく必要があります。

質問 9 運動会時の休憩場所はどうなるのか

質問内容

運動会では体育館を休憩場所として使用しているが、工事期間中はどう対応するのか。

回答

校内の空調設備のある教室等を活用できないか検討しています。

質問 10 将来的な空調設備工事との関係について

質問内容

体育館への空調設備設置工事との関係はどうなるのか。

回答

体育館空調整備は令和 10 年度に予定されており、別途工事期間が必要となる見込みです。工事の際は 1 か月程度体育館の利用ができなる予定です。

質問 11 減築工事と空調設備との関係について

質問内容

体育館が減築され、3 階部分が無くなることによって、令和 10 年度予定されている体育館空調設置工事の空調は、非効率にならないのですか？

回答

減築工事時に防水工事を行いますが、その中で断熱工事を併せて行いますので影響はないものと判断しています。

質問 12 体育館床面や壁面の老朽化への対応予定はあるか

質問内容

体育館の床や壁は老朽化が進んでいる。特に床は滑りやすく危ない状態だと思うが張替などの予定はないのか。別工事で行うとまた体育館を使用できなくなる期間が発生するので、工事を行うならまとめて行ってほしい。今回の工事で改修を行う予定はあるのか。

回答

令和 3 年度に、体育館の床の改修工事を実施しております。現在のところ、体育館の床及び壁の改修工事を行う予定はありません。

質問 13 便所改修工事について

質問内容

体育館の便所改修とあるが、全て洋式便器となるのか。

回答

本工事の中で、体育館 1 階及び 3 階の便所を改修します。3 階便所は倉庫へ改修し、1 階便所は全て洋式便器に改修します。

質問 14 避難所としての機能はどうなるのか

質問内容

八田荘小学校は、地域の指定避難所となっているが、体育館を使用できない期間中は、避難所機能をどのように確保するのか。

回答

八田荘小学校の避難所は、体育館だけではなく校舎も対象となっています。避難者数や状況に応じて、特別教室などの各室を活用し、避難所機能を確保します。